

検査結果表
(換気設備)

当該検査に関与した検査者	氏名		検査者番号
	代表となる検査者		
	その他の検査者		

番号	検査項目等	検査結果		担当検査者番号
		指摘なし	要是正	
1 法第28条第2項又は第3項の規定に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く。）				
(1) 機械換気設備	機械換気設備（中央管理方式の空気調和設備を含む。）の外観	給気機の外気取り入れ口並びに直接外気に開放された給気口及び排気口への雨水等の防止措置の状況 給気機の外気取り入れ口及び排気機の排気口の取付けの状況 各居室の給気口及び排気口の設置位置 各居室の給気口及び排気口の取付けの状況 風道の取付けの状況 風道の材質 給気機又は排気機の設置の状況 換気扇による換気の状況		
(9)	機械換気設備（中央管理方式の空気調和設備を含む。）の性能	各居室の換気量		
(10)	中央管理方式の空気調和設備	中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況		
(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)	空気調和設備の主要機器及び配管の外観	空気調和設備の設置の状況 空気調和設備及び配管の劣化及び損傷の状況 空気調和設備の運転の状況 空気ろ過器の点検口 冷却塔と建築物の他の部分との離隔距離		
	空気調和設備の性能	各居室内の温度 各居室内的相対湿度 各居室の浮遊粉じん量 各居室の一酸化炭素含有率 各居室の二酸化炭素含有率 各居室の気流		
2 換気設備を設けるべき調理室等				
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)	自然換気設備及び機械換気設備	排気筒、排気フード及び煙突の材質 排気筒、排気フード及び煙突の取付けの状況 給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の大きさ 給気口、排気口及び排気フードの位置 給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の設置の状況 排気筒及び煙突の断熱の状況 排気筒及び煙突と可燃物、電線等との離隔距離 煙突等への防火ダンバー、風道等の設置の状況		
(9) (10) (11) (12) (13)	自然換気設備	煙突の先端の立ち上がりの状況（密閉型燃焼器具の煙突を除く。）		
	機械換気設備	煙突に連結した排気筒及び半密閉式瞬間湯沸器等の設置の状況 換気扇による換気の状況 給気機又は排気機の設置の状況 機械換気設備の換気量		
3 法第28条第2項又は第3項の規定に基づき換気設備が設けられた居室				
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)	防火ダンバー等（外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設けるものを除く。）	防火ダンバーの設置の状況 防火ダンバーの取付けの状況 防火ダンバーの作動の状況 防火ダンバーの劣化及び損傷の状況 防火ダンバーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無 防火ダンバーの温度ヒューズ 壁及び床の防火区画貫通部の措置の状況 連動型防火ダンバーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の位置 連動型防火ダンバーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器との連動の状況		
4 上記以外の検査項目等				
特記事項				
番号	検査項目等	指摘の具体的な内容等	改善策の具体的な内容等	改善（予定）年月